

TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS

(Szállóvendégek részére)

2017

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 15-16. § - ban meghatározott tűzvédelmi kötelezettség teljesítésére a Nyíregyházi Egyetem Campus Kollégiumába és a Bessenyei Hotelbe érkező szállóvendégek részére kiadom az alábbi

TŰZVÉDELMI UTASÍTÁST

A jelen Tűzvédelmi Utasítás betartása a szállóvendégek számára (aki a kollégium/hotel szolgáltatásait igénybe veszi) – **KÖTELEZŐ!**

A Tűzvédelmi Utasítás az Egyetem Campus Kollégium és Bessenyei Hotel egész területére vonatkozik beleértve a kollégiumi lakószobákat, vendégszobákat a folyosókat, lépcsőházakat és vizes blokkokat, udvari parkrészeket és gépkocsi parkolókat.

A kollégium/hotel szolgáltatásait igénybe vevő köteles ezen Tűzvédelmi Utasítást áttanulmányozni és a bejelentő lapon nyilatkozni arról, hogy az utasításban foglaltakat megértette, és számára kötelezőnek fogadja el és betartja.

A használatra vonatkozó tűzvédelmi előírások

A kollégiumi épületek/hotel szobák helyégeit csak a használati engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelő célra, a tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett szabad használni

A kollégiumi épületek lakószobáiban/hotel szobákban nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat, vagy mások testi épségét veszélyezteti. Tilos olyan anyagokat elhelyezni, amelyek indokolatlanul növelik a helyiség(ek) tűzterhelését.

A szobákban hő fejlesztő, hőszugárzó berendezéseket nem lehet bevinni és használni (rezsó, olajsütő, merülőforraló, kenyérpíritó, szendvicssütő, campingfőző), kivéve a 4-es épület szobáiban/hotel szobákban a beépített rezsó használható.

Az engedélyezett behozott, vagy a kollégium/hotel által biztosított főzőeszközöket kizárólag a teakonyhákban/minikonyhákban szabad üzemeltetni.

A teakonyhában/minikonyhákban üzemeltetett főzőberendezés állandó felügyelete a használó kötelessége.

A folyosókon, lépcsőházakban (menekülési úton) semmiféle berendezést, vagy egyéb tárgyat, éghető anyagokat még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.

A lakoszoba használója köteles mindenkor gondoskodni arról, hogy a szoba elhagyása után a hűtőgép kivételével minden általa használt villamos berendezés áramtalanítása megtörténjen.

A kollégiumi/hotel helyiségekbe tűz-robbanásveszélyes anyagokat bevinni szigorúan tilos.

A lakoszobákban a dezodorok, hajlakkok, tűz-robbanásveszélyes veszélyszimbólummal ellátott termékek használatakor körül tekintőnek kell lenni, azokat csak hatásos szellőztetés mellett szabad használni külön figyelve a helyiségben lévő füstérzékelő érzékenységre (téves tűzjelzés).

A helyiségekben elhelyezett, biztosított tűzoltó eszközök (tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok) helyét és használatát köteles mindenki megismerni, hozzáférhetőségét, használhatóságát folyamatosan biztosítani. A tűzoltó készülék használata a tűzoltó készülék palástján olvasható.

A menekülési utak ajtóit teljes szélességében bármikor nyitható állapotban biztosítani kell.

Az épületek, vészkijáratok előtt, tűzoltási felvonulási területen semmilyen gépjármű nem parkolhat még ideiglenesen sem.

A kollégiumi/hotel területén az üzemeltető felelős azért, hogy az ajtón lévő többnyelvű kiürítési terv (Menekülési útvonal, Tűzvédelmi tudnivalók), menekülési út rajz az ajtó belső oldalán állandóan meglegyen, olvasható legyen.

A kollégiumi, hotel szolgáltatást igénybe vevő tűz, vészhelyzet esetén a kitáblázott menekülési utat köteles használni melyek a biztonsági irányfényvel megvilágított vészkijáratokhoz vezetnek.

A tűzjelző sziréna megszólalásakor minden szállóvendég köteles a menekülési terv szerint az épületet fegyelmezetten elhagyni!

A dohányzással kapcsolatos előírások

Dohányozni a kollégiumi/hotel épületek egész területén tilos! Dohányozni kizárólag az erre vonatkozó táblával jelölt helyen a kollégiumi, hotel épületek kijáratánál 5 méternél távolabb lehet. A kijelölt helyen égő dohány neművel a kijelölt helyet elhagyni nem lehet. A dohányzó helyet használó köteles gondoskodni, hogy a cigarettavéget kellőképpen eloltsa, valamint az a gyújtó edényzetbe kerüljön úgy, hogy tüzet ne okozzon. Égő dohány neműt a hulladék gyűjtőbe dobni tilos.

A lakoszobákban, vendégszobákban (az ágyban, ablakon kihajolva, nyitott ablak mellett), a közös helyiségekben (folyosók, vizes blokk), **dohányozni szigorúan tilos!**

Tűz esetén követendő magatartás:

AKI TŰZET ÉSZLEL:

- c) azonnal jelezze telefonon, személyesen a kollégiumi főbejáratú portaszolgálatnak/hotel recepció szolgálatnak illetve a környezetében lévőknek (pl. szomszédos szobák, folyosókon lévőknek) és a tűzoltóságnak

Kollégiumi portaszolgálat telefonszáma:	06 30 509 9926
Hotel recepció telefonszáma:	06 30 836 2110 vagy 06 42 599 427
Tűzoltóság:	105, 112
Téves tűzjelzés lemondása a tűzoltóság felé:	06 42 310 168

d) tűzjelzés történhet a kiépített tűzjelző berendezés kézi jelzésadójának megnyomásával

Telefonon történő jelzés esetén közölni kell:

- g) hol van a tűz (pontos helyszín megjelölése és annak a megközelítése)
- h) mi ég (milyen anyag, mekkora mennyiségben)
- i) a keletkezett tűz nagysága, terjedelme
- j) emberélet van-e veszélyben
- k) a bejelentő nevét telefonszámát
- l) értesítse, mentse a veszélyeztetett területen tartózkodókat, és a rendelkezésre álló eszközökkel a lehetőség szerint kezdje meg a tűz oltását, illetve a kiürítést a kihelyezett kiürítési rajzoknak megfelelően

Egyéb szabályok:

- j) mindenki, aki a riasztást észlelte, köteles a környezetében lévő személyeket továbbriasztani
- k) meg kell győződni arról, hogy a szomszédos szobákban észlelték-e, hallották-e a riasztást, ha azt tapasztalja, feltételezi, olyan információ jut a tudomására, hogy a riasztás-kiabálás ajtódorombólás ellenére a szobában tartózkodik valaki, azonnal értesítse a kollégiumi/hotel portaszolgálatot, biztonsági őrt, tűzoltás vezetőt
- l) kerülje a pánikot, a tömörülést a folyosókon az ajtók előtt
- m) legyen nyugodt, higgadt, sietni kell, de a futás-rohanás önmagában is pánikot kelthet
- n) menekülésre a kijelölt menekülési útvonalat használja (szintenkénti helyszínrajzokon jelölve)
- o) a menekülésben segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket, sérült, sokkos, rosszul lévő személyeket
- p) Az épületet elhagyva, a kijelölt vészhelyzeti gyülekezési helyre (az Egyetem udvarán a Campus Kollégium előtti terület) kell menni, melyet csak akkor szabad elhagyni, ha a tűzoltás vezető (hivatásos tűzoltó), vagy az általa megbízott személy megengedi.
- q) a kollégium IV-es épületében lévő biztonsági liftet kell használni vészhelyzet/tűz esetén.
- r) Az Egyetem teljes területén csak a kollégium IV-es épületében lévő biztonsági lift használható tűz esetén.

Vészhelyzetek:

Azonnal értesítse a porta szolgálatot/hotel recepciót, ha az alábbiak bármelyikét észleli:

Tűz, robbanás, baleset, környezeti-természeti katasztrófa, bombafenyegetés, demonstráció, sztrájk, informatikai rendszer leállása, biztonsági-tűzjelző rendszer leállása, gázzag észlelése, füst, vegyi anyag észlelése, folyadék, vegyszer szivárgása-kifolyása, fertőzés, járvány, gyanús (oda nem illő) anyagok-táskák - csomagok észlelése az épület-építmény valamelyik helyiségében-területén, lógó, szakadt vezeték, balesetveszélyes eszközök, gépek, tárgyak, épületek balesetveszélyes szerkezeti károsodása.

Tűzvédelmi szabálysértések és bírságösszegek (259/2011 (XII. 7) Kormány rendelet)

- 6. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha tüzet idézett elő akkor a bírság összeg 10.000,-

Ft – 1.000.000,-Ft-ig terjedhet.

7. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges a bírság összeg 20.000,-Ft – 3.000.000,-Ft-ig terjedhet.
8. Aki a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a jogszabályban, jelen utasításban foglalt előírásokat megszegi, (pl. a tűzriadó gyakorlaton való részvételt megtagadja, a kollégiumi épületet nem hagyja el a tűzriadó gyakorlatkor) a bírság összeg 20.000,-Ft – 60.000,-Ft-ig terjedhet.
9. Aki a tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket (tűzoltó készülékek, fali tűzcsap, tűzjelző, kézi jelzésadó, füstérzékelő, tűz gátló ajtók) megrongálja, működésképtelenné teszi, nem a rendeltetésének megfelelően használja a bírság összeg 20.000,-Ft – 60.000,-Ft-ig terjedhet.
10. A tűzoltóság beavatkozásának akadályozása (pl. szándékos késedelmes tűzjelzés) esetén a bírság összeg 20.000,-Ft – 2.000.000,-Ft-ig terjedhet.


A tűzvédelmi szabályszegések esetén a kiszabható hatósági bírságokon túl a Nyíregyházi Egyetem teljes területén a szabálytalankodóval szemben azonnali hatályú jegyzőkönyv felvétele válik szükségessé, melynek alapján a kancellár gondoskodik az eljárás megindításáról.

Nyíregyháza, 2017. május 10.

Készítette:


Földi Zoltán

tűzvédelmi szakreferens


Jóváhagyta: Dr. Kvacz József
kancellár

